

Proiect: Iluminat public pe strada Zambilei

Faza: Proiect tehnic

Beneficiar: U.A.T. Orasul Ghimbav

Lista de catitati de lucrari (F3)

Nr. crt.	Cod articol	Denumire	Fisa tehnica	U.M.	Cant	Pret unitar material	Pret unitar manopera	Pret unitar utilaj	Pret unitar transport	Pret unitar (mat.+man.+ut.+transp)	Pret total
-		-	-	-	-	[EURO]	[EURO]	[EURO]	[EURO]	[EURO]	[EURO]
1	CB01A1	Cofraje in cuzineti fund de pahar din panouri de scanduri		mp	134						
2	CA02B1	Turnare beton armat in fundatii izolate		mc	30						
3	W2A16B	Stilp octogonal din teava de otel tip t 10 m in fundatie turnata	ST.02	buc	46						
4	W2F06B	Dispozitiv de fixare corp de iluminat tip carja, inclusiv 2 bratari fixare		buc	46						
5	W2F12A	Cutie de legatura in interiorul stalpului cu 1 sig. faza/nul 10A	ST.03	buc	46						
6	W2G04B01	Cablu energie montat prin stalp CYY 3x1,5		m	460						
7	W2F01C	Corp de iluminat cu LED, de inalta eficienta, 60W, dimmabil, montat pe stalp	ST.01	buc	46						
8	W2F12A~	Doza de conexiuni 100x100 montata pe stalp pentru provizorat	ST.04	buc	1						
9	W2F12A~	Tub metalic DN 25 inclusiv accesorii de montaj pe stalp	ST.04	m	10						
10	TSC02B1	Sapatura mecanizata in teren cu umid. Normala cat. 2		100mc	6						
11	TSA16D3	Sapatura manuala pt. cabluri elect. in teren tare cu umidit. naturala		mc	70						
12	TSD18C1	Umplutura compactata in sant pentru cabluri electrice		mc	670						
13	W2H02A	Profil pt. cabluri de 1kV cu strat protector de nisip si banda av.		m	1077						
14	ACA10D1	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorul cladirilor,avand D=110		m	170						
15	EG05XB	Electrod pentru prize de pamint din teava de otel 2 sau 2 1/2",batut in pam.la adinc. pina la 3,5 m		buc	108						
16	EG07B1	Platbanda OI-Zn 25x4 mmp montata aparent		m	92						
17	EG08C1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata în teren foarte tare		m	1077						
18	EC04A1	Cablu energie ingropat in sant pe pat nisip ACYABY 4x6		m	1120						
19	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica,...de maximum 1 kV		buc	46						
20	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii		buc	46						

TOTAL GENERAL FARA T.V.A.