


NOTA:

- Prezenta plansa se va consulta impreuna cu toate plansele din aceasta documentatie.
- Se vor respecta LEGEA nr.319 din 14 iulie 2006 – a securitatii si sanatatii în munca, si Regulamentul de protectie si igiena a muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9/N/1993.





Tip teren	L(m)	H(m)
Teren slab (1,5 dan/cm ²)	0,70	1,30
	0,65	1,50
Teren normal (2 dan/cm ²)	0,60	1,20
	0,55	1,40

Nota:

–Fundatie turnata direct, incastrata in teren

5	Placa suport	H10-115	1	01-37.2 STAS 500/2-80	Tabla # 3 STAS 437-87	
4	Sistem ancorare M22	H10-120	1			
3	Tub protectie cablu	Tub PVC Ø60	2			
2	Etrier	H10-116	2	08-37 STAS 438/1-89	min.Ø8	
1	Bloc fundatie		1	Beton B200		
Poz.	Denumirea	Nr. desen, STAS	Buc.	Material	Observatii	Masa

01	Reactualizare proiect	08.2018	
INDEX:	Modificari:	Data:	Semnatura:
Verificator Expert:			Revizia: 00
	Nume:	Semnatura:	Cerinta:
		Referat/Expertiza nr./Data:	
	Proiectant de specialitate (Atestat ANRE nr. 11443/19.10.2015) KT ELECTRONICS & AUTOMATICS S.R.L. str. Padina, nr. 4, bl. D7, 500283 Braşov, Romania tel.: (040)-268-323845, fax: (040)-268-333027		Nr. desen IL_03
	S.C. Proteus Diona S.R.L Str. Bisericii Sf.Nicolae, nr.12, Braşov Tel./Fax: 0268 474078 e-mail: office@proteus.ro		
Proiectat	Mihai Constantinopol		
Desenat	Mihai Constantinopol		
Verificat	Ion Dumitru		
Aprobat	Ion Dumitru		
		Denumire proiect: REALIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE STRADA ZAMBILEI DIN ORASUL GHIMBAV JUDETUL BRASOV	
		Beneficiar: Primaria Ghimbav	
		Scara:	Fundatie stalp iluminat
		1:5	
		Data:12.2017	