

Clarificari la anuntul ADV1038287

Intrebare nr. 1

Va rugam sa precizati (care sunt persoanele care detin functia de decizie in cadrul autoritatii contractante).

Raspuns nr. 1

Formulare necesare pentru depunerea ofertei se regasesc ca fisier atasat anuntului publicitar ADV 1038287.

Intrebare nr. 2.

Avand in vedere perioada scurta pentru realizarea investitiei venim cu propunerea de a inlocui stalpii octogonali cu stalpi conici ingropati in beton, deoarece timpul de maturare a betonului in fundatii pentru stalpii octogonali este de 21 de zile.

Raspuns nr. 2

Conform raspunsului primit de la proiectant „se accepta varianta alternativa, cu conditia respectarii detaliului din proiect referitor la introducerea cablului electric in stalp,,