PUZ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL
AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BRAȘOV - GHIMBAV

FAZA 2. PROPUNERI PRELIMINARE

2.5. REȚELE TEHNICO-EDILITARE - scara 1:5.000



INFRASTRUCTURĂ TEHNICO-EDILITARĂ

- LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV
- LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS
- ZONA REGLEMENTATĂ - A.I.B.G.
- TERENURI AFLATE ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI BRAȘOV
- ZONĂ DESTINATĂ RACORDURILOR LA UTILITĂȚI:
- **ÎN INTERIORUL ZONEI REGLEMENTATE**
- ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE ȘI GOSPODĂRIE COMUNALĂ
- **ÎN AFARA ZONEI REGLEMENTATE**
- CULOAR AMPLASARE REȚELE TEHNICO-EDILITARE
- ÎN INCINTA A.I.B.G.
- LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE METEOROLOGICĂ ABSOLUTĂ cf. Legii 139/2000 (actualizată 2014)
- LIMITA ZONEI DE PROTECȚIE A STAȚIEI METEO CARE IMPLICĂ CONDIȚII ASUPRA MODULUI DE INTERVENȚIE
- INTERDICȚII DE CONSTRUIRE
- CULOAR DE PROTECȚIE L.E.A. 400Kv: 2 x 37,5m; L.E.A. 110kV: 2 x 18,5; L.E.A. 20kV: 2 x 12,0m
- DISTANȚĂ DE SIGURANȚĂ CONDUCTĂ GAZE NATURALE ÎNALTĂ PRESIUNE 2 x 20,0m
- REGULARIZARE CURS PÂRÂUL BESELCIN
- CANAL DESCHIS cf. PROIECT TEHNIC (2014)
- REGULARIZARE CURS PÂRÂUL BESELCIN
- DIG cf. PROIECT TEHNIC (2014)
- ZONĂ DE PROTECȚIE SANITARĂ - STAȚIA DE EPURARE I.A.R. GHIMBAV
- **ÎN AFARA ZONEI REGLEMENTATE:** R = 100,0m

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

- L.E.A.400kV EXISTENTĂ
- CULOAR DE PROTECȚIE 2 x 37,5m
- L.E.A.20kV / L.E.A. 110kV EXISTENTE
- CULOAR DE PROTECȚIE 2 x 12m / 2 x 18,5m
- L.E.S. 110kV, L.E.S. 20kV EXISTENTE

TELECOMUNICAȚII

- INSTALAȚIE SUBTERANĂ TELECOMUNICAȚII EXISTENTĂ
- INSTALAȚIE SUBTERANĂ TELECOMUNICAȚII PROPUSĂ

ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE

- REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ PROPUSĂ
- REȚEA DE CANALIZARE PROPUSĂ
- REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALĂ PROPUSĂ

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

- CONDUCTĂ MAGISTRALĂ GAZE NATURALE ÎNALTĂ PRESIUNE EXISTENTĂ
- CONDUCTĂ DE RACORD GAZE NATURALE ÎNALTĂ PRESIUNE PROPUSĂ
- ZONĂ DE SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DE GAZE NATURALE ÎNALTĂ PRESIUNE: 2 x 200,0m

NOTĂ:

Zona de siguranță a conductei de gaze naturale de presiune înaltă este de 200 m stânga-dreapta din axul conductei; pentru realizarea oricărei construcții în această zonă este obligatorie obținerea avizului sors al operatorului conductei.

Distanța de siguranță a conductei de gaze naturale de presiune înaltă este de 20 m stânga-dreapta din axul conductei; în această zonă nu poate fi construită nici un fel de clădire care adapostește persoane.

RISCURI NATURALE

- ZONĂ INUNDABILĂ O DATĂ LA 10 ANI (0.1%) cf. MASTERPLAN A.I.B.G.

0 — 250 — 500 — 750

PLANȘA 2.5.
REȚELE TEHNICO-EDILITARE

PUZ ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC ZONAL AEROPORTUL INTERNATIONAL BRAȘOV - GHIMBAV	
FAZA 2. PROPUNERI PRELIMINARE	
PL 2.5. REȚELE TEHNICO-EDILITARE	
sc.1:5000 - 07.201	
BENEFICIAR: JUDEȚUL BRAȘOV	
PROIECTANT: SC QUATTRO DESIGN SRL, BUCUREȘTI	
Contract nr.12631/2 .0 . 2017	
SEF PROIECT: arh. Andrei JELESCU	
INTOCMIT: ing. Mariana DOROBANTU	
ing. Luiza MINCULESCU	
arh. Andrei JELESCU	
urb. Monica PĂTRĂSCOIU	