



- NOTA:
- 1.Studiul de solutie s-a intocmit conform Normelor Tehnice aprobate de A.N.R.E. prin ordinul 118/2013 si STAS 9312/87
 - 2.Pentru conductele de transport gaze naturale exista zona de protectie de-o parte si alta a conductei nde nu se pot realiza lucrari de nici un fel ,astfel se va pastra o zona de 6,0 m de-o parte si dealta a conductei , unde nu se vor depozita materiale si nu vor stationa utilaje.
 - 3.Materialul tubular va fi insotit la livrare de documente de inspectie intocmite conform EN 10204-3.1.
 - 4.In zona unde COTG subtraverseaza drum de camp, drum de utilitate privata, drum judetean, protejarea acestuia se va realiza în tub de protectie metalic conform STAS 9312-87, pastrandu-se adancimea de ingropare de minim 1,5m de la generatoarea superiara a tubului de protectie pana la zona de carosabil a drumului.
 5. A ctivitatile de executie a COTG se organizeaza pe un culoar de lucru demarcat dea lungul traseului si avand dimensiunile si pozitia precizate in PT si in documentatia de executie ale COTG.Pentru stabilirea latimii culoarului de lucru , adoptarea dimensiunilor santului de amplasare subterana a COTG si normarealucrarilor privind efectuarea sapaturilor se utilizeaza informatiile din ANEXA 8 din N.T. aprobate prin ordinul nr.118/2013.
 - 6.Zona de protectie a unei COTG este zona din vecinatatea COTG in care se instituie interdictii privind accesul persoanelor , amplasarea constructiilor si natura activitatilor care se pot desfasura cu scopul asigurarii permanent in vederea operarii , inspectarii sau mentenantei COTG si evitarii interventiilor externe care ar putea determina functionarea necorespunzatoare sau deteriorarea COTG.

- GAS — Conducta de transport gaze naturale DN 250 Codlea - Padurea Biericii Zarnesti existenta
- GAS — Conducta de transport gaze naturale DN 250 Codlea - Padurea Biericii Zarnesti dezafectata
- GAS — Conducta de transport gaze naturale Racord SRM Poiana Brasov existenta

<div>Proiectant de specialitate:</div> <div></div>			Beneficiar: PRIMARIA ORASULUI GHIMBAV				NR. PROIECT 192/2023			
			Denumirea obiectivului de investitii: " Modernizare strazi in orasul Ghimbav zona Livada - str.Nucului, str.Prunului, str.Unirii, str.Progresului, CF nr.104230, CF Vechi nr.1934 si CF nr.104696"				FAZA SF			
			Titlu proiect: Punerea in siguranta a conductelor de transport gaze naturale apartinand operatorului de transport gaze naturale SNTGN TRANSGAZ SA Medias din cadrul investitiei " Modernizare strazi in orasul Ghimbav zona Livada - str.Nucului, str.Prunului, str.Unirii, str.Progresului, CF nr.104230, CF Vechi nr.1934 si CF nr.104696"							
PROIECTAT	Marcus Camelia		Plan de situatie - Deviere / dezafectare conducte transport gaze naturale - VARIANTA 3 actualizata				NR. DESEN 004			
DESENAT	Czika Mihaly									
APROBAT	Marcus Camelia									
			SCARA	1:2000	DATA	2023	REVIZIA	0	FORMAT	PL.3/3